

Prüfung von automatischen Türsystemen im Feld (Vor-Ort-Prüfung) mit einem Prüfersatzkörper

Die Norm EN 16005 beschreibt im Anhang C die Prüfumgebung und Prüfmittel für die Ersttypprüfung.

Diese Prüfmittel und die in der Norm beschriebene Prüfumgebungen sind für die Prüfung des eingebauten Türsystems im Betrieb nicht vorgesehen.

Für die funktionelle Vor-Ort-Prüfung empfiehlt es sich, die in der Norm beschriebenen Erfassungsbereiche, die sich u. a. aus den Abmessungen des Prüfkörpers ergeben, mit geeigneten Prüfmitteln (z. B. FTA-Ersatzprüfkörper) durchzuführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sensorik richtig eingestellt ist und somit die Tür normgerecht funktioniert.

Diese Prüfung ist durch einen Sachkundigen durchzuführen.

Editorielle Änderung: 25.06.2024

Impressum
Fachverband Türautomation e. V. (FTA)
Neumarktstr. 2 b, D-58095 Hagen
Tel: +49 2331 2008-0
Fax: +49 2331 2008- 40
www.fta-online.de
info@fta-online.de

Die dieser Veröffentlichung zu Grunde liegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und redaktionell bearbeitet. Eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen.

Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und bei deutlicher Quellenangabe gestattet.

Fachverband Türautomation e. V.
Neumarktstraße 2 b
58095 Hagen
www.fta-online.de

25. Juni 2024

Richtlinie Nr. 24 Rev3

